

TEST Chargement uniformément réparti sur toute la section du plot = 750 kg

AVANT COMPRESSION

APRES COMPRESSION

PLOT de 100 mm



Nb : Instrument de mesure à pression maximale de 800 DaN



RESULTAT : résiste à 800 DaN

PLOT de 60 mm

Nb : Instrument de mesure à pression maximale de 800 DaN



RESULTAT : résiste à 800 DaN